上海市松江区水务局文件

沪松水〔2026〕14号

关于泗泾镇2025返潮小区（张施小区269弄）雨污混接改造工程可行性研究报告（代初步设计）的批复

上海市松江区泗泾镇人民政府:

你镇《关于泗泾镇2025返潮小区（张施小区269弄）雨污混接改造工程的请示》（松泗府〔2026〕9号）收悉，经专家评审及优化方案后，现批复如下:

一、为全面贯彻落实习近平生态文明思想，全力推进雨污混接整治与达标验收工作。按照市雨污混接普查和整治工作方案及区雨污混接普查和整治工作实施方案要求，进一步改善泗泾镇水环境，提高居民幸福感，原则同意泗泾镇2025返潮小区（张施小区269弄）雨污混接改造工程可行性研究报告（代初步设计）。

二、工程范围：泗泾镇张施小区269弄。

三、工程内容：新建De50-DN300污水管道1107.4m，新建De160-DN300雨水管道2760.3m，新建污水窨井45座，新建庭院洗衣台、井台污水收集篦子90座；维修已建污水出户井320座；维修污水窨井100座；维修庭院雨水口140座，翻建雨水口330座，新建雨水窨井102座，维修雨水窨井67座；非开挖修复1处；局部道路、绿化修复。

四、工程投资：工程总投资470.56万元，其中工程费用399.88万元，工程建设其他费用51.17万元，排摸费19.51万元，项目建设资金由建设单位自筹。

五、建设单位：上海泗泾投资开发有限公司。

六、在下阶段工作中，请根据行业审查意见，进一步细化设计方案，严格控制项目投资。严格按照“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制”等相关规定和要求执行，并进行项目报监、管材备案等。落实好地下管线保护和施工期间临时排水措施，对计划废除的原管道做好处置工作。项目委托具备相应资质的单位实施，严格落实各项安全措施。

本文件有效期两年。

特此批复。

上海市松江区水务局

2026年1月21日

上海市松江区水务局办公室　　2026年1月21日印发