

上海市松江区水务局文件

沪松水〔2024〕88号

关于 2024 年度天乐小区老旧供水管网改造工程可行性研究报告（上海松江自来水有限公司）（代初步设计）的批复

上海市松江自来水有限公司：

你司《关于 2024 年度天乐小区老旧供水管网改造工程可行性研究报告（代初步设计）的请示》（松水司〔2024〕8号）收悉。经专家评审及方案优化后，现批复如下：

一、为进一步保障供水安全，降低供水管网漏损率，原则同意 2024 年度天乐小区老旧隐患供水管网改造工程可行性研究报告（代初步设计）。

二、工程范围：天乐小区。

三、工程内容：本工程改造供水管网 De63-De315 管道约 3994 米，其主要管材为聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP-R）管。

四、工程投资：工程总投资：465.08 万元，其中工程费用：399.25 万元，工程建设其他费用：43.68 万元，预备费：22.15 万元。项目资金由建设单位筹措。

五、建设单位：上海市松江自来水有限公司。

六、在下阶段工作中，请根据行业审查意见，进一步细化设计方案，严格控制项目投资。由区水业公司加强项目建设的指导与监管，严格按照“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制”等相关规定和要求执行，同步进行项目报监等。项目建设单位在项目实施完成后，应做好新旧设施的运行衔接及计划废除管道的处置工作。

本文件有效期两年。

特此批复。



上海市松江区水务局办公室

2024 年 5 月 6 日印发