

# 关于松江经济技术开发区西部科技园区新建、改建道路及企业地块出入口涉及河道技术标准的复函

松江经济技术开发区管委会：

你单位《关于松江经济技术开发区西部科技园区新建、改建道路及企业地块出入口涉及河道技术标准的征询函》（松经开〔2019〕162号）收悉。经研究，回复如下：

一、根据《松江区河道蓝线专项规划》，以及《关于经开区路桥建设项目有关事宜》（上海市松江区人民政府专题会议纪要（2019年第48期）），项目涉及河道技术标准见附表。

二、桥梁涉及河道处的河道宽度以划示的河道蓝线为准。

三、桥梁设计建设相关要求按照《上海市跨、穿、沿河构筑物河道管理技术规定》（试行）执行，墩柱不宜布置在河道堤防设计断面以内。

四、桥梁建设时，其垂直投影面内及上下游各30米河道两岸堤防（防汛墙）需同步按规划要求实施。请做好护岸与桥梁的衔接、防汛墙的相关设计等工作，相关图纸须经我局审核同意后

实施。

五、请及时到松江区水务局办理河道蓝线划示手续,以及“河道管理范围内建设项目的审核”、“河道管理范围内建设项目施工方案审核”行政许可等手续。

本函有效期二年。

特此函复。

附件: 1、松江经济技术开发区西部科技园区新建、改建道路及企业地块出入口涉及河道技术标准表

2、《关于经开区路桥建设项目有关事宜》(上海市松江区人民政府专题会议纪要(2019年第48期))



松江经济技术开发区西部科技园区新建、改建道路及企业地块出入口涉及河道技术标准表

| 序号 | 河道名称   | 道路名称 | 规划河口宽度 (m) | 陆域控制宽度 (m) | 拟定跨径 (m) | 梁底标高 |
|----|--------|------|------------|------------|----------|------|
| 1  | 东胜港    | 规划二路 | 16         | 6          | 22       | 3.80 |
| 2  |        | 规划三路 | 16         | 6          | 22       | 3.80 |
| 3  | 姚浜河    | 规划一路 | 16         | 6          | 22       | 3.80 |
| 4  | 召庄河    | 鼎源路  | 14         | 6          | 20       | 3.80 |
| 5  | 西贤横河   | 鼎源路  | 14         | 6          | 20       | 3.80 |
| 6  | 昆南河    | 文吉路  | 34         | 10         | 13+16+13 | 4.20 |
| 7  | 小昆山三号河 | 文俊路  | 32         | 6          | 10+16+10 | 3.80 |
| 8  |        | 广富林路 | 32         | 6          | 10+16+10 | 4.00 |
| 9  |        | 地块出入 | 32         | 6          | 10+16+10 | 3.80 |
| 10 | 山泾河    | 文俊路  | 34         | 6          | 13+16+13 | 3.80 |
| 11 |        | 广富林路 | 34         | 6          | 13+16+13 | 3.80 |
| 12 |        | 地块出入 | 34         | 6          | 13+16+13 | 3.80 |
| 13 | 南塘村江   | 鼎兴路  | 20         | 6          | 10+16+10 | 4.00 |
| 14 | 长兴港    | 地块出入 | 31         | 10         | 10+16+10 | 4.00 |
| 15 | 太浜新开河  | 鼎丰路  | 24         | 6          | 8+16+8   | 3.80 |
| 16 | 打铁浜横河  | 企业出入 | 26         | 6          | 8+16+8   | 3.80 |

# 上海市松江区人民政府

## 专题会议纪要

2019 年第 48 期

---

### 关于经开区路桥项目建设有关事宜

2019 年 6 月 17 日上午，区委常委、副区长于宁在区办公中心 5 号楼 202 会议室召开专题会议，研究协调经开区路桥项目建设有关事宜。区交通委、水务局、经开区相关负责同志出席会议。会议经过研究讨论，形成如下意见：

一、根据经开区《三年市政道路工作计划》，目前拟启动文俊路、广富林路、鼎源路、新飞路、申港路 5 条道路中修工程；同步按河道蓝线规划实施 10 座桥梁的改扩建，分别是文

俊路（山泾河桥、小昆山三号河桥）、广富林路（山泾河桥、小昆山三号河桥）、鼎源路（召庄河桥、西贤横河桥）、新飞路（枫



泾浜西段桥、新三号河桥)、申港路(枫泾浜东段桥、新三号河桥)。原则上同意由区交通委按照道路中修工程立项审批,同时进一步优化方案,结合现状桥梁结构及河道蓝线进行方案设计调整,控制项目工程造价。

二、根据经开区西部科技园区的现状道路、桥梁,考虑到与企业出入口的关系,原则同意将长兴港天安金谷项目出入口桥梁梁底标高定为+4.00米,昆南河文吉路桥梁梁底标高确定为+4.20米,其他14座桥梁梁底标高控制在+3.80~+4.00米之间,区水务局出具技术标准复函,作为下一步工作依据。

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 与会人员: | 区交通委 | 陆上达、叶飞    |
|       | 区水务局 | 沈晨辉       |
|       | 经开区  | 谈庆、吴世伟、林旭 |

---

抄送: 区交通委、区水务局、经济技术开发区。