

上海市松江区水务局文件

沪松水〔2025〕37号

关于市政雨水管网设施维修改造加工路 (加管路-华哲路)可行性研究报告 (代初步设计)的批复

上海市松江区桥梁工程管理所:

你单位《关于上报市政雨水管网设施维修改造加工路(加管路-华哲路)可行性研究报告(代初步设计)的请示》(沪松桥管〔2025〕5号)收悉。经专家评审,现批复如下:

一、按照《上海市水务局关于加快本市排水管道检测、修复和改造的工作意见》(沪水务〔2022〕128号)和《上海市水务局关于进一步加强排水设施管道工作的通知》(沪水务〔2016〕1742号)工作要求,为加快雨水连管和进水口损坏管道修复或改造,有效提升雨水排放效能,改善区域水环境质量,减少城市内涝现象发生,进一步保障城市排水设施发挥正常功能。原则同意市政雨水管网设施维修改造加工路(加管路-华哲路)可行性研究报告(代初步设计)。

二、工程范围:加工路(加管路-华哲路)。

三、工程内容：翻排重建 DN400 雨水口连管长度约为 470 米；翻排重建 DN600 雨水管 6 米；1000×1150 雨水检查井 2 座；联合式单算雨水口 90 座，立式单算雨水口 2 座；雨水井加装防坠格板 55 套；车行道内现状雨水井盖座调整为防沉降盖座 18 套，DN600 点状原位固化法修复 7 处，DN400 点状原位固化法修复 6 处及车行道路面翻挖修复、绿化修复等。

四、工程投资：本工程项目总投资为 303.71 万元，其中建筑安装工程费为 248.19 万元，其他基本建设费用为 46.67 万元，工程预备费为 8.85 万元，项目资金由你所 2025 年度市政雨水设施管网管理经费中列支。

五、建设单位：上海市松江区桥梁工程管理所。

六、在下阶段工作中，请根据行业审查意见，进一步细化设计方案，严格控制项目投资。严格按照“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制”等相关规定和要求执行，并进行项目报监、管材备案等。落实好地下管线保护和施工期间临时排水措施，对计划废除的原管道做好处置工作。

本文件有效期两年。

特此批复。


上海市松江区水务局
2025 年 2 月 20 日

上海市松江区水务局办公室

2025 年 2 月 20 日印发