

# 上海市松江区水务局文件

沪松水〔2025〕49号

---

## 关于区水利工程管理所电气操控柜更新改造工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复

水利工程管理所：

《关于报批电气操控柜更新改造工程可行性研究报告（初步设计深度）的请示》（松水水〔2025〕8号）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你单位电气操控柜更新改造工程可行性研究报告（初步设计深度）。

二、工程主要内容：改造和新增高压柜6台、低压柜16台、水泵控制柜4台、水闸操控柜4台/套、干式变压器4台、直流电源屏1台、箱变外壳6台，水泵闸操控系统升级改造5套，并完成报废设备拆除及新设备换新安装等工程。下一阶段，请对照《水闸与水利泵站维修养护技术标准》，进一步优化和细化

工程设计方案，并严格控制工程投资。

三、工程地点：南泖泾水闸、北泖泾水闸、北界河水闸、新二里泾水闸、曹里浜水闸、二里泾东河东泵闸、二里泾东河西泵闸、二里泾西河泵闸、团结河泵闸、校园河泵闸。

四、工程概算总投资 276.74 万元，其中建安费 265.63 万元，其他费用 11.11 万元，以财务监理审价为准。资金从你单位年度预算中列支。

五、请依法依规实施招标投标制度。

六、请抓紧开展项目前期工作，依法办理本工程的供电审批及涉电安全评估手续。涉及林地、绿化以及土地等事宜，请按照市区相关要求办理手续。

七、请参照《松江区区级城市维护项目管理办法》要求，以及国家和本市、区相关文件的规定，尽快完善项目程序，抓紧项目建设，并落实好项目建成后设施的长效管理养护工作。

特此批复。



---

上海市松江区水务局办公室

2025 年 3 月 17 日印发