

上海市松江区水务局文件

沪松水〔2024〕202号

关于2024年松江污水处理厂市政一级污水管网维修工程工程可行性研究报告 (代初步设计)的批复

上海松江污水处理厂有限公司:

你公司《关于2024年松江污水处理厂市政一级污水管网维修工程的请示》(松污字〔2024〕9号)收悉。经专家评审及优化方案后,现批复如下:

一、根据《上海市水务局关于加快推进排水管道结构性缺陷整治工作的通知》(沪水务〔2024〕278号)、《关于加快推进排水管道检测与修复的工作提示》和《关于进一步加强污水系统治理实施方案》的相关要求,为进一步完善市政污水管道设施,确保管道正常运行,满足污水排放需求,原则同意2024年松江污水处理厂市政一级污水管网维修工程工程可行性研究报告

告（代初步设计）。

二、工程范围：松江污水处理厂服务区域（松江新城、松江南站大居、松江东部工业区、中山街道）部分道路一级污水管网。

三、工程内容：主要涉及工程内容为局部树脂固化 59 环，整段紫外光固化 788 米，洼水段开挖修复 625m，整段开挖修复 117 米，加井修复 14 处，全段短管置换 105 米，微顶管 207 米，微顶管井 14 座，掘路及修复 1307 平方米等。

四、工程投资：总投资估算 1527.43 万元，其中建筑安装工程费 1231.01 万元，其他工程费 223.69 万元，预留费用 72.73 万元，项目建设资金由区财政承担。

五、建设单位：上海松江污水处理厂有限公司。

六、在下阶段工作中，请根据行业审查意见，进一步细化设计方案，严格控制项目投资。严格按照“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制”等相关规定和要求执行，并进行项目报监、管材备案等。落实好地下管线保护和施工期间临时排水措施，对计划废除的原管道做好处置工作。

本文件有效期两年。

特此批复。

(此页无正文)

