

上海市松江区水务局文件

沪松水专项〔2026〕14号

关于2026年度广富林西雨水泵站变电站设备整改可行性研究报告（代初步设计）的批复

上海市松江区供排水管理所：

你单位《关于上报2026年度广富林西雨水泵站变电站设备整改可行性研究报告（代初步设计）的请示》（沪松供排水〔2026〕10号）收悉。经专家评审，现批复如下：

一、为防止发生因设备老旧导致的用户内部短路、接地故障，影响电网安全，根据国网上海市电力公司《用户配电房安全隐患整改单》意见，对该泵站实施变电站改造，原则同意2026年度广富林西雨水泵站变电站设备整改可行性研究报告（代初步设计）。

二、工程范围：广富林西雨水泵站。

三、工程内容：拆除乙路原有高压柜、低压柜、SC9变压器、

模拟屏等；安装干式变压器 SCB14-800KVA/10/0.4 变压器、变压器柜、高压柜、低压柜、直流屏、模拟屏及相关配套电缆等，以及设备调试等。

四、工程投资：本工程项目总投资为 91.62 万元。其中建筑安装工程费为 84.50 万元，其他基本建设费用为 7.12 万元。项目资金由你所年度预算“2026 年泵站变电站设备改造”中列支。

五、建设单位：上海市松江区供排水管理所。

六、在下阶段工作中，请根据行业审查意见，进一步细化设计方案，严格控制项目投资。严格按照“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制”等相关规定和要求执行，并进行项目报监。

本文件有效期两年。

特此批复。


上海市松江区水务局
2026 年 3 月 24 日

上海市松江区水务局办公室

2026 年 3 月 24 日印发