

上海市松江区水务局文件

沪松水〔2025〕68号

关于《2025年度玉树南苑西区老旧供水管网改造工程可行性研究报告（代初步设计）》的批复

上海市松江自来水有限公司上海市松江自来水有限公司：

你司关于《2025年度玉树南苑西区老旧供水管网改造工程可行性研究报告（代初步设计）》的请示（松水司〔2025〕25号）收悉。经专家评审及方案优化后，现批复如下：

一、为进一步保障供水安全，降低供水管网漏损率，原则上同意2025年度玉树南苑西区老旧供水管网改造工程可行性研究报告（代初步设计）。

二、工程范围：松江老城区永丰街道玉树南苑小区。

三、工程内容：本工程改造供水管网 De63-De225 管道约 1171 米，其主要管材为 PE 给水管。

四、工程投资：工程总投资：208.97 万元，其中工程费用

157.06 万元,工程建设其他费用 41.96 万元,预备费 9.95 万元。

项目资金由建设单位筹措。

五、建设单位:上海市松江自来水有限公司。

六、在下阶段工作中,请根据行业审查意见,进一步细化设计方案,严格控制项目投资。由区水业公司加强项目建设的指导与监管,严格按照“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制”等相关规定和要求执行,同步进行项目报监等。项目建设单位在项目实施完成后,应做好新旧设施的运行衔接及计划废除管道的处置工作。

本文件有效期两年。

特此批复。

